



LEGENDA:

- — — — — przewód uziemiający FeZn Ø8 mm
- — — — — uziom fundamentowy FeZn 25x4 mm
- — — — — — złącze krzyżowe
- ZK — — — — — złącze kontrolne w puszcze

UWAGI:

1. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

Obiekt:	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	
Inwestor:	GMINA ROKIETNICA, ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA	
Lokalizacja:	ROKIETNICA, OBR. 0002, DZ. NR 990/1, 990/5	nr rys.: E3
Branża:	ELEKTRYCZNA	skala:
Nazwa rys.:	RZUT DACHU-Inst. odgromowa	data: 07.02.2023
Projektant:	Jerzy Król	nr upr.: 4/92
		podpis: