



UWAGI:

1. Inwerter umieszczony wewnątrz budynku.
2. Rysunek przedstawia przykładową lokalizację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
3. Odległość paneli od krawędzi dachu – min. 0,50 m.
4. W celu zabezpieczenia paneli przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano na dachu maszt odgromowy w formie zwodu pionowego dł. 2,0 m.
5. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częściami opisową projektu.

Obiekt:	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	
Inwestor:	GMINA ROKIETNICA, ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA	
Lokalizacja:	ROKIETNICA, OBR. 0002, DZ. NR 990/1, 990/5	nr rys.: E5
Branża:	ELEKTRYCZNA	skala:
Nazwa rys.:	RZUT DACHU-Instalacja PV	data: 07.02.2023
Projektant:	Jerzy Król	nr upr.: 4/92
		podpis: